



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РОСТОВСКОМУ,
БОРИСОГЛЕБСКОМУ И ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМУ РАЙОНАМ
152151, г. Ростов, ул. Бебеля, д. 20а, тел. (48536)61257, E-mail: ond.rostov@mail.ru
Сайт: www.76.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (4852) 79-09-01

Предписание № 16/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«Детский сад № 6 Ленок» (МДОУ «детский сад № 6 «Ленок») в лице заведующего
Торунцовой Эльвиры Владимировны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 16 от «02» февраля 2021 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов Ярославской области по пожарному надзору Зверева О.А., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 19.02.2021 года по 02.03.2021 года была проведена плановая / выездная проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «Детский сад № 6 Ленок». фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, ул. Менжинского, д. 60. Общая продолжительность проверки составила 6 рабочих дней.

проверку проводил(а):

Главный государственный инспектор Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов Ярославской области по пожарному надзору – Зверев Олег Александрович, эксперты не привлекаются

совместно с: Заведующим Торунцовой Э.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении и (указывает ся только выполнении)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На фасаде здания отсутствует	Правила	17.01.2022	

	указатель, указывающий направление движения к источникам противопожарного водоснабжения, со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. (основной корпус).	противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 " (далее ППР в РФ), п. 48		
2	Руководитель организаций не обеспечил содержание наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, в исправном состоянии.	Правила противопожарного режима РФ, п. 17, пп. а	17.01.2022	
3	Не представлены документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности материалов примененных для отделки стен и пола в помещении № 20 (по плану паспорта БТИ)	Правила противопожарного режима РФ, п. 25	17.01.2022	
4	Не представлены документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности материалов, примененных для отделки пола в помещении № 3 (по плану паспорта БТИ)	Правила противопожарного режима РФ, п. 25	17.01.2022	
5	Не представлены документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности материалов, примененных для отделки пола в помещении № 4 (по плану паспорта БТИ)	Правила противопожарного режима РФ, п. 25	17.01.2022	
6	Не представлены документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности материалов, примененных для отделки пола в помещении № 17 (по плану паспорта БТИ)	Правила противопожарного режима РФ, п. 25	17.01.2022	
7	Не представлены документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности материалов, примененных для отделки пола в	Правила противопожарного режима РФ, п. 25	17.01.2022	

	помещении № 19 (по плану паспорта БТИ)			
8	Не представлены документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности материалов, примененных для отделки пола в помещении № 20 (по плану паспорта БТИ)	Правила противопожарного режима РФ, п. 25	17.01.2022	
9	Не представлены документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности материалов, примененных для отделки пола в помещении № 26 (по плану паспорта БТИ)	Правила противопожарного режима РФ, п. 25	17.01.2022	
10	Не представлены документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности материалов, примененных для отделки пола в помещении № 28 (по плану паспорта БТИ)	Правила противопожарного режима РФ, п. 25	17.01.2022	
11	Не представлены документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности материалов, примененных для отделки пола в помещении № 29 (по плану паспорта БТИ)	Правила противопожарного режима РФ, п. 25	17.01.2022	
12	Не представлены документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности материалов, примененных для отделки пола в помещении № 47 (по плану паспорта БТИ)	Правила противопожарного режима РФ, п. 25	17.01.2022	
13	На объекте с целью охраны и безопасности на эвакуационных дверях установлены магнитные замки не обеспечивающие автоматическое открывание запоров дверей по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану.	Правила противопожарного режима РФ, п. 26	17.01.2022	
14	Система противопожарной защиты объекта не обладает надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для	ч. 3, ст. 51; ч. 2, ст. 82, ч. 7, ст. 84, ч. 2, ст. 103, ч. 4, ст. 143 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический	17.01.2022	

	достижения целей обеспечения пожарной безопасности и эвакуации людей в безопасную зону.	регламент о требованиях пожарной безопасности"		
15	Помещения образовательного учреждения не оборудованы антипаническим (эвакуационным) освещением.	Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6; Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.1, ст.2; СП 52.13330.2016, п. 7.6.1, п. 7.6.4;	17.01.2022	
16	Не представлена документация, подтверждающая класс пожарной опасности люков, ведущих в чердачное помещение. В зданиях и сооружениях классов Ф1, высотой не более 15 метров, допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6х0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам.	Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6; Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.1, ст.2; СП4.13130.2013, п. 7.7; СНИП 21-01-97*, п. 8.4	17.01.2022	
17	Электропроводка в здании детского сада не соответствует требованиям норм согласно технического отчета испытаний электроустановки здания ООО «Ярэкспертиза» от 18.06.2020г., а именно: в пищеблоке отсутствует контур заземления, отсутствует контур заземления ВРУ, требуют замены поэтажные ЩО, требует замены электропроводка на 3-х и 5-ти проводную с установкой УЗО на розеточных группах	Правила противопожарного режима РФ, п. 35	17.01.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется собственником имущества, лицом, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленного ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:


(подпись)
«02» марта 2021 г.
М.Л.П.*


Главный государственный инспектор Ростовского,
Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов
Ярославской области по пожарному надзору –
Зверев Олег Александрович

Предписание для исполнения получил:

заведующий МДОУ «детский сад № 6 «Ленок» Торунцова Э.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«02» марта 2021 г.



(подпись)